



Technische Daten

Zentralheizung

| | 100 kW | 215 kW | 340 kW | 550 kW |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Elektrische Spannung | CEE-Norm 400 Volt | CEE-Norm 400 Volt | CEE-Norm 400 Volt | CEE-Norm 400 Volt |
| Ampere | 32 Amp | 32 Amp | 32 Amp | 32 Amp |
| Elektrischer Anschluß | 3 Phasen, Erde und N |
| Minimal abzusichern | 3 x 16 Amp träge |
| Max. Ölverbrauch | 13 l/h | 22 l/h | 34 l/h | 50 l/h |
| Elektr. Leistungsaufnahme | 2 kW | 5 kW | 5 kW | 13 kW |
| Abmessung LxBxH | 2400x1200x1650 mm | 3500x1200x2100 mm | 4000x1200x2100 mm | 4000x1200x2200 mm |
| Durchmesser Wasserschlauch | 2x 40 mm | 2x 40 mm | 2x 50 mm | 2x 70 mm |
| Pumpenleistung | 65 ltr./min. 12m | 100 ltr./min. 22m | 250 ltr./min. 25m. | 400 ltr./min. 65m. |
| Max. Förderhöhe | 10 m | 10 m | 25 m | 25 m |
| Gewicht | 1200 kg | 2310 kg | 2700 kg | 3000 kg |
| Abmessung Öltank 400 ltr. | 1000x800x1100 mm | 1000x800x1100 mm | 1000x800x1100 mm | 1000x800x1100 mm |
| Abmessung Öltank 1000 ltr. | 1200x1200x1230 mm | 1200x1200x1230 mm | 1200x1200x1230 mm | 1200x1200x1230 mm |
| Abmessung Öltank 3000 ltr. | 2400x1200x2200 mm | 2400x1200x2200 mm | 2400x1200x2200 mm | 2400x1200x2200 mm |

Zentralheizung:

Bei unseren Anlagen steht die Zentralheizung außerhalb des Raumes. Die Zuleitung erfolgt mit flexiblen Hochdruck-Schläuchen. Dabei ist ein Höhenunterschied von bis zu 10 m oder eine Entfernung von bis zu 40 m überwindbar. Der Umweltschutz steht bei uns im Mittelpunkt. In dem geschlossenen System geht kein Wasser verloren. Als Frostschutzmittel wird umweltfreundliches Glycol verwendet. Das Aufheizen der Raumluft erfolgt über Wärmetauscher im industriellen Einsatz.

Für Veranstaltungen werden optisch ansprechende Konvektoren (Airhandler) verwendet. Durch die vorhandenen Standard-Anschlüsse ist auch der Anschluß an ein vorhandenes Zentralheizsystem ohne Probleme möglich. Der Aufbau ist dadurch schnell und einfach.

A-3541 Senftenberg

Phone +43-2732-70 799

UID Nr.: ATU 48967300, Gerichtsstand: Krems

Falkenberg 1

Fax +43-2732-70 699

Bankverbindung: NÖ Landeshypothekenbank Krems

office@currentevents.at

Mobile Phone +43-664-542 33 42

BLZ 53000, Kontonummer 03855-008040

www.currentevents.at

Mobile Fax +43-664-547 51 11